

Sachbearbeitung Stadtbauamt

Datum 10.02.2022

Geschäftszeichen

Beschlussorgan Technischer Ausschuss öffentlich Sitzung am 21.02.2022

BV 020/2022

Betreff: **Sammelkläranlage Erbach - Generalüberholung einer Hochwasserpumpe -
Auftragsvergabe**

Anlagen: Anlage 1 - Geprüfte Angebote

Beschlussvorschlag

Der Auftrag zur Generalüberholung einer Hochwasserpumpe auf der Sammelkläranlage Erbach wird an die wirtschaftlichste Bieterin, die Firma Fluidserv, Ludwigshafen zu einem Angebotspreis von 60.820,60 € erteilt.

Sandra Dolderer

Achim Gaus
Bürgermeister



1. Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen:

ja nein

Auswirkungen auf den Stellenplan:

ja nein

Angebot Fa. Fluidserv, Ludwigshafen

60.820,60 €

Finanzierung

538002900 42110001 Unterhaltung Gebäude

80.000,00 €

2. Sachdarstellung

Das Hochwasserpumpwerk auf der Sammelkläranlage besteht aus vier MAN Pumpen mit einer Leistungsfähigkeit pro Pumpe von 4.000 l/s. Diese Pumpen wurden im Jahr 1978 eingebaut und seither nicht gewartet. Die Betriebsstunden belaufen sich pro Jahr im Schnitt auf 5 – 10 Stunden, je nach Wetterlage. Der zuverlässige Betrieb der Pumpen gewährleistet den Hochwasserschutz auf der Kläranlage und ist unverzichtbar. Daher soll in diesem Jahr zunächst eine Pumpe demontiert, gereinigt und überholt werden. Hierzu wurden zwei Angebote eingeholt, siehe nichtöffentliche Anlage 1. Die Firma Fluidserv hat mit 60.820,60 € das wirtschaftlichste Angebot abgegeben.