

Sachbearbeitung Stadtbauamt

Datum 26.09.2023

Geschäftszeichen

Beschlussorgan Gemeinderat öffentlich Sitzung am 16.10.2023

BV 115/2023

Betreff: **Wasserversorgung - Tiefbrunnen Ringingen Neu-ausrüstung - Beschaffung U-Pumpe - Vergabe**

Anlagen: Anlage 1 - geprüfte Submissionsergebnisse
 Anlage 2 - Zusammenfassung der technischen Wertung der Zuschlagskriterien

Beschlussvorschlag

Der Auftrag zur Lieferung der U-Pumpe für den Tiefbrunnen Ringingen wird an die wirtschaftlichste Bieterin, die Firma WILO EMU Anlagenbau GmbH, Hof zu einem Angebotspreis von netto 51.589 Euro erteilt.

Sandra Dolderer

Achim Gaus
Bürgermeister



1. Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen:

ja nein

Auswirkungen auf den Stellenplan:

ja nein

Kostenschätzung Büro Pfk

Lieferung der Pumpe	89.000 Euro
Einbau der Pumpe	15.000 Euro
Nebenkosten	21.000 Euro
<hr/>	
Gesamtkosten	125.000 Euro

Kosten nach Ausschreibung

Angebot Firma WILO EMU Anlagenbau GmbH	51.589 Euro
Auftrag Keller + Hahn	15.000 Euro
Nebenkosten	21.000 Euro
<hr/>	
Gesamtkosten	87.589 Euro

Finanzierung

Investitionsplan 2024

TB Ringingen neue Brunnenrüstung 753300100033 200.000 Euro

2. Sachdarstellung

Die Beschaffung einer Unterwassermotorkreiselpumpe für den Tiefbrunnen Ringingen wurde öffentlich ausgeschrieben. Es wurde lediglich ein Angebot von der Firma WILO EMU Anlagenbau GmbH abgegeben. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen, siehe Anlage 1 und 2. Das Angebot liegt mit netto 84.741 Euro unter der Kostenschätzung mit 89.000 Euro.

Mit der Fortschreibung der Planung der Erneuerung der elektrischen Anlagen im TB Ringingen wurde ein Frequenzumrichter ausgewählt. Somit entfällt bei der Verkabelung der U-Pumpe die notwendige Abschirmung des Kabels, daher empfiehlt das Büro Pfk die Beauftragung der Pumpe ohne die Position der Abschirmung. Unter Beachtung dieser Empfehlung ergibt sich die zu beauftragende Angebotssumme letztlich zu netto 51.589 Euro