

Sachbearbeitung Bürgermeister

Datum 13.06.2018

Geschäftszeichen

Kenntnisnahme Technischer Ausschuss öffentlich Sitzung am 25.06.2018

BV 086/2018


Betreff: **Ertüchtigung der bestehenden 110 kV-Freileitung zwischen Dellmensingen und Achstetten durch die Netze BW**

Anlagen: Übersichtslageplan

Beschlussvorschlag

Kenntnisnahme

Achim Gaus
Bürgermeister



1. Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen:

ja nein

Auswirkungen auf den Stellenplan:

ja nein

2. Sachdarstellung

Das Unternehmen „Netze BW“ plant eine Ertüchtigung der bestehenden 110-kV-Freileitung zwischen Dellmensingen und Achstetten (LA 0007). Dem beigefügten Übersichtslageplan können Sie den Leitungsverlauf der Leitungsanlage 0007 entnehmen. Das Gebiet der Stadt Erbach ist mit 4 Maststandorten betroffen. Die Firma plant, diesen Abschnitt der Leitungsanlage überwiegend trassen- und standortgleich zu ertüchtigen. Dazu sollen die alten Masten durch tragfähigere Masten ersetzt werden. Diese sind sodann in der Lage, die neuen und leistungsfähigeren Leiterseile, welche den Strom transportieren, zu tragen. Die Spannung bleibt mit 110 kV unverändert.

Am 4. April fand ein Gespräch mit Vertretern der Netze BW statt. Hierbei wurde von Seiten der Stadt die Prüfung verschiedener Alternativen wie einer Erdverkabelung oder einer Zusammenlegung mit anderen Trassen zur Reduzierung der Maststandorte gefordert.

Vor Einleitung des Planfeststellungsverfahrens möchte die Netze BW nun das Vorhaben, sowie das Ergebnis ihrer Prüfung im Gremium öffentlich vorstellen.